

24/6/2021

Prot. 11990

Ai Comuni di
Aci Bonaccorsi
Aci Sant'Antonio
(Fraz. S. M. La Stella e Lavinaio)
Adrano
Belpasso
Biancavilla
Bronte
Camporotondo Etneo
Gravina di Catania
Mascalucia
Nicolosi
Pedara
Ragalna
San Giovanni la Punta
San Pietro Clarenza
San Gregorio di Catania
Santa Maria di Licodia
Trecastagni
Valverde
Viagrande


COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Protocollo Arrivo N. 8976/2021 del 25-06-2021
Doc. Principale - Copia Documento

OGGETTO: Interruzione elettrica non programmata delle forniture negli impianti aziendali.

Si comunica che dalla mattinata di oggi 24/06/2021 si stanno verificando continui stacchi elettrici a tutti gli impianti di produzione aziendali e dei fornitori privati. Tali stacchi, oltre a ridurre la produzione, hanno causato dei guasti alle elettropompe di cui allo stato attuale non si riesce a conoscere né entità dei danni, né tempistica delle riparazioni. Per i motivi sopra esposti si stanno verificando disservizi diffusi sulle reti di distribuzione idrica. Si fa presente che allo stato attuale non è pervenuta alla società scrivente nessuna comunicazione scritta da parte dell'ente erogatore sulle cause dell'interruzione di elettricità.

Si informa che al ripristino delle forniture elettriche gli impianti verranno immediatamente riavviati, stessa procedura verrà attuata per le elettropompe guaste, si ricorda invece che per la ripresa del servizio sarà necessario attendere il riempimento delle condotte d'adduzione e dei serbatoi di testata delle reti idriche dei paesi indicati in indirizzo.

Il Direttore Tecnico
Dot. Ing. Enrico Greco



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Protocollo Arrivo N. 8976/2021 del 25-06-2021
Doc. Principale - Copia Documento